

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Отдел надзорной деятельности по городу Оренбургу
г. Оренбург ул. Луговая, 78а тел. 33-31-61 E-mail: ogn-oren@mail.ru

Акт № 42
по результатам рассмотрения заявления

«25» июня 2013 года

г. Оренбург

15 ч. 30 мин.

Государственный инспектор г. Оренбурга по пожарному надзору Воронов Дмитрий Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору,

проводящего (их) обследование)

в период с 15 ч. 00 мин. «09» июня 2013 г. по 15 ч. 30 мин. «25» июня 2013 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73»

(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресам: г. Оренбург, ул. Чкалова, 43/1

при проведении обследования совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 73»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя

заинтересованного лица, работником, присутствовавшим при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

ул. Чкалова, 43/1, функциональное назначение – Ф1.1, общей площадью 1703,4 м², Двухэтажное здания, второй степени огнестойкости, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73» Из помещений имеется четыре эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу. Отделка стен на путях эвакуации выполнена из негорючего материала, ширина и высота эвакуационных выходов соответствуют требованиям норм пожарной безопасности. Количество имеющихся первичных средств пожаротушения соответствует противопожарным требованиям. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заключен договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации. Отопление центральное, вентиляция естественная. Руководством организован необходимый противопожарный режим, а именно: определен порядок обесточивания электрооборудования в

лучае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы. Лицо, ответственное за противопожарный режим, обучено по программам пожарно-технического минимума.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта

защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

(отопление, вентиляция, электроснабжение) Приводятся описание: пожарной опасности строительных материалов,

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных

отделов), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

приводятся общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений не выявлено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
	1.	2.
1.		

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

И.И. Наркин

И.И. Наркин

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

"18" июля 2011 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Наркин И.И.

И.И. Наркин

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности

"18" июля 2011 г.

Обследование проводил:

инспектор ОНД по Ленинскому району

г. Оренбурга Воронов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » июля 2011 г.



** Вето личной печати государственного инспектора по пожарному надзору